

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3174
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пр-д Молодежный 23Б (под. 1-6).

по адресу: г. Норильск, пр-д Молодежный 23Б.
(наименование потребителя)
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4520	402 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013658	28550 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013338	26534 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34779	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34779	50 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186058	6,8 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186057	5,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018057	2567 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1554	52 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3347 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись