


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "21" ноября 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2016г.  
 13.12.2016

**АКТ № 25132.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов 21 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов 21.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует / не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

**Субабоненты:**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1979	2826 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201013745	78850 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015908	45251 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	3318	88 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н t2	3318	74 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171611	6,5 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	186447	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		06.04.2016	06.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201003233	18185 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007464	14830 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t3	16731	82 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16731	72 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		5886 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 25.05.2019 г.</b>

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УниА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись