

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3119
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
 ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ветеранов 21 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов 21.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1979	4827 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201013745	176804 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015908	140756 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	3318	58 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н t2	3318	49 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171611	6,5 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	186447	6,3 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201003233	36061 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007464	31320 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t3	16731	56 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16731	50 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		12870 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 09.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 
 Дата Подпись

29.11.17 
 Дата Подпись


 Дата Подпись