

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "18" сентября 2018 г.

АКТ № 1810

периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 2 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Хозяюшка" (S=904 м²). ИП Беденец (S=616 м²)

ООО "Вымпелком" (S=529,5 м²). Калинин (Гараж) (S=40 м²).

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж ГВС под. 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7520	3278 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 150 Т1	201013644	326951 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
МФ Ø 150 Т2	201013579	321253 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	15263	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15263	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181760	5,7 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181778	4,5 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201006412	33863 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201006741	28734 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15117	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15117	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		7622 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____