


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "15" марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "12" 03 2017г.

АКТ № 455.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 13 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Кирова 13.

по адресу:
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Улюктэ" (S=632,6 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2501	162 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201015966	21797 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201016085	19140 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н т1	34744	74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н т2	34744	60 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181587	6,0 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181669	6,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201008657	577 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс т3	251	52 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		130 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 апреля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____