

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3122**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 13 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Кирова 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Улюктэ" (S=632,6 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки
ВКТ-9	2501	329 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016 21.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201015966	34535 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015 26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201016085	30993 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015 26.11.2019
КТСП-Н t1	34744	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015 20.12.2019
КТСП-Н t2	34744	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015 20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181587	6,0 кгс/см²		03.12.2015 03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181669	6,2 кгс/см²		03.12.2015 03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201008657	1639 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015 28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	251	52 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016 28.01.2020
часы работы		242 ч		
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 26.11.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

29.11.17 \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись

\_\_\_\_\_ *А.Н. Ерёмченко* \_\_\_\_\_  
 Дата Подпись