


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"12" декабря 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
21.12.2016  
2016г.

**АКТ № 2722.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 33 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Лауреатов 33.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2717		на приборе 1 шт.	04.04.2016	04.04.2020
МФ Ø 25 В1	201014312	846 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170775	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1338 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1645		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201010550	909 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171222	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1338 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1645		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201009378	777 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171130	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1338 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2036		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201007398	1146 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170739	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		1338 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_