


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "26" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 01 06 2017 " 2017г.

АКТ № 97.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 75 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 75.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Быт. Пом. "Уютный дом" (S=16,65 м²)

в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3348	1289 Гкал	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 100 Т1	201014473	74100 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014381	71111 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	36163	80 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36163	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186873	6,5 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186874	6,3 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016747	16252 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017028	13293 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15177	79 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15177	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		455 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг. До 01.07.2019 г.
По горячей воде	допускается	

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____