

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"26" января 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В. Жданович
9.06.2017 2017г.

АКТ № 98.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 75 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 75.
(наименование потребителя и его абонентский номер)

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Быт. Пом. "Уютный дом" (S=16,65 м²)

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3348		на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 40 В1	201017368	11924 м ³	1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186884	7,2 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		455 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По холодной воде	допускается	до 22.03.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____