


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "09" августа 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "25.08.2016" 2016г.

АКТ № 1325.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская, 16 (под.1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская, 16.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2150	Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201016117	т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015912	т	на приборе 1 шт.	28.11.2015	28.11.2019
КТСП-Н t1	15291	°С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15291	°С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181750	кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170740	кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013176	1693 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4584	57 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
часы работы		2472 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись