

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3133
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский, 24 (под. 1-10).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 24
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Белых- 3 под., ООО "Мишель", ТПК Норильск- 7 под.

Состав оборудования:

Подъезд № 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9 | 2491 | 1039 Гкал | на приборе 1 шт. | 23.03.2016. | 23.03.2020. |
| МФ Ø 80 Т1 | 201014393 | 5034 т | на приборе 1 шт. | 21.07.2015. | 21.07.2019. |
| МФ Ø 80 Т2 | 201013390 | 46315 т | на приборе 1 шт. | 28.05.2015. | 28.11.2019. |
| КТСП-Н t1 | 34731 | 57 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015. | 20.12.2019. |
| КТСП-Н t2 | 34731 | 49 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015. | 20.12.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181551 | 6,4 кгс/см² | | 30.11.2015. | 30.11.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 181536 | 6,2 кгс/см² | | 30.11.2015. | 30.11.2019. |
| МФ Ø 50 гвс Т3 | 201017012 | 3915 т | на приборе 1 шт. | 04.03.2016. | 04.03.2020. |
| КТСП-Н гвс t3 | 254 | 56 °С | на приборе 1 шт. | 28.01.2016. | 28.01.2020. |
| часы работы | | 7279 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 7

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9 | 2711 | 1705 Гкал | на приборе 1 шт. | 04.04.2016. | 04.04.2020. |
| МФ Ø 80 Т1 | 201014442 | 52865 т | на приборе 1 шт. | 21.07.2015. | 21.07.2019. |
| МФ Ø 80 Т2 | 201014397 | 41806 т | на приборе 1 шт. | 21.07.2015. | 21.07.2019. |
| КТСП-Н t1 | 34736 | 58 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015. | 20.12.2019. |
| КТСП-Н t2 | 34736 | 45 °С | на приборе 1 шт. | 20.12.2015. | 20.12.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181807 | 6,4 кгс/см² | | 30.11.2015. | 30.11.2019. |
| КОРУНД-ДИ Р2 | 181818 | 6,3 кгс/см² | | 30.11.2015. | 30.11.2019. |
| МФ Ø 50 гвс Т3 | 201017016 | 307 т | на приборе 1 шт. | 04.03.2016. | 04.03.2020. |
| КТСП-Н гвс t3 | 212 | 57 °С | на приборе 1 шт. | 28.01.2016. | 28.01.2020. |
| часы работы | | 7279 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 21.07.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

29.11.17 _____
 Дата Подпись

29.11.17 _____
 Дата Подпись

_____ А.Н. Ерёмченко
 Дата Подпись