

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3093**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, пр-т Ленинский 30 (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр-т Ленинский 30.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Мозаика плюс" (S=479 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2483	266 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201018759	7238 т	на приборе 1 шт.	11.05.2016	11.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201018885	6657 т	на приборе 1 шт.	13.09.2016	13.09.2020
КТСП-Н t1	36117	52 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36117	39 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190495	5,5 кгс/см²		27.07.2015	27.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	190480	5,5 кгс/см²		27.07.2015	27.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201021031	2184 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1429	45 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		11295 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.




**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 23.03.2020 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмов  
(должность, фамилия, номер телефона)

23.06.17  
 Дата  Подпись  
 Дата  Подпись  
 Дата  Подпись