


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "10" января 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "13.01.2017" 2017г.

**АКТ № 14.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 37А (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, пр. Ленинский 37А.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Защита жертв политический репрессий". Отдел МВД РФ (S=32.2 м²)

в следующем составе оборудования:  
 подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2445	175 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017793	6904 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017340	6535 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34792	76 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34792	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181378	6,4кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186051	5,3кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018091	282 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1571	75 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		175 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 февраля 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 20.03.2020 г.</b>

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_