

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 9 апреля 2018 г. 11 : 43

АКТ № 702

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 37А (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский 37А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Защита жертв политический репрессий". Отдел МВД РФ (S=32,2 м²)

в следующем составе оборудования :

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2445	1392 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017793	81456 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017340	77393 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34792	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34792	61 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181378	6,4кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186051	5,3кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018091	3541 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1571	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		11839 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 20.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(подпись, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 А.Н. Ерёменко