


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "04" апреля 2017г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 "23.06.2017" 2017г.

АКТ № 722.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 48 (под. 1-12).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский 48.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: п. 1 ТА "Улюктэ" (S=670,7 м²). п. 6 ООО "Солнечный" (S=620,4 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2081		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 25 В1	201018008	5300 м ³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185979	5,5 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		2077 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4645		на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017205	2594 м ³	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185977	5,5 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		375 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 12

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2475		на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 25 В1	201017246	3666 м ³	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185854	5,5 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		2076 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 18.01.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____