


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "19" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "03.10.2017" 2016г.

АКТ № 2799.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 47 (под.1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Талнахская, 47.
 по адресу:
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2385	380 Гкал	на приборе 1 шт.	24.03.2016.	24.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201016119	19469 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
МФ Ø 65 Т2	201015901	18368 т	на приборе 1 шт.	27.11.2015.	27.11.2019.
КТСП-Н т1	34970	101 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н т2	34970	78 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	170964	6,2 кгс/см ²		11.07.2015.	10.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171096	6,0 кгс/см ²		10.07.2015.	25.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201016035	1568	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс т3	202	99 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		4719 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 25.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____