

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3105**  
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 47 (под.1).**

(наименование потребителя)  
по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 47.  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2385	844 Гкал	на приборе 1 шт.	24.03.2016.	24.03.2020.
МФ Ø 65 Т1	201016119	47997 т	на приборе 1 шт.	28.11.2015.	28.11.2019.
МФ Ø 65 Т2	201015901	45419 т	на приборе 1 шт.	27.11.2015.	27.11.2019.
КТСП-Н t1	34970	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КТСП-Н t2	34970	45 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015.	16.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	170964	6,2 кгс/см <sup>2</sup>		11.07.2015.	10.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	171096	6,0 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015.	25.11.2019.
МФ Ø 32 гвс Т3	201016035	3043 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015.	25.11.2019.
КТСП-Н гвс t3	202	57 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		11295 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 27.11.2019 г., по горячей воде до 25.11.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

28.11.17 \_\_\_\_\_  
Дата Подпись

29.11.17 \_\_\_\_\_  
Дата Подпись

\_\_\_\_\_ А.Н. Ерёменко \_\_\_\_\_  
Дата Подпись