


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г. 11:30ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 " " " " И.В. Жданович
 2017г.

АКТ № 1038.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пр. Молодежный 27 (под. 1-12).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, пр. Молодежный 27.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: снп Газибуттаев А.М. (S=50 м²). снп Газибуттаев К.М. (S=60,2 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4635		1 шт. на приборе.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201018022	731 м ³	1 шт. на приборе.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181714	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		175 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 10

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5704		1 шт. на приборе.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201017975	772 м ³	1 шт. на приборе.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181727	6,3 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		175 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 26.03.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

Начальник Энергосбыт ООО "Нордсервис" (должность, фамилия, номер телефона)

 Цалко Ю.?,
 " dd. 08. 2017 г.

22.08.17

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись