

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" сентября 2017 г. 10:00 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 2017 г.
 06.10.2017

АКТ № 2176.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 45 (под. 1-5).

по адресу: г. Норильск, ул. Наб. Урванцева 45.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1438		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018161	2343 м³	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188236	4,4 кгс/см²		26.03.2016	26.03.2020
часы работы		11624 ч			
Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1438		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018101	2278 м³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188230	4,4 кгс/см²		26.03.2016	26.03.2020
часы работы		11624 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

подъезд 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4641		на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 32 В1	201018085	5690 м³	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188220	4,4 кгс/см²		26.03.2016	26.03.2020
часы работы		6100 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина
(должность, фамилия, номер телефона)

04.10.17
Дата _____
Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____
Подпись _____