


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "06.06.2017" 2017г.

АКТ № 1130.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 8 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 8.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Явик" (S=227,4 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4506	136 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017626	9840 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017311	9137 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34622	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34622	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185900	6,8 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186080	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201018009	625 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1560	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		398 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 24.03.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов
 (должность, фамилия, номер телефона)





Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО "НордСервис"

 Цалко Ю. П.
 "06.06.2017" г.

06.06.17г.
 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись
