

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3189
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 8 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 8.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Явик" (S=227,4 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4506	219 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017626	15124 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017311	13682 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34622	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34622	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185900	6,8 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186080	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201018009	1846 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1560	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3289 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.




Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____