


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "02" мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 892.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 18 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 18.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4523	403 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017814	39521 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017305	38168 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34600	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34600	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186096	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186067	5,3 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017238	1404 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1511	62 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2652 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 18.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


 Цалко Ю.З.  
 « 16 » 05 2017 г.

16.08.17г  
 Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись