

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaо-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3190

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 18 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Нансена 18.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4523	565 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017814	59054 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017305	56537 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34600	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34600	49 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186096	5,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186067	5,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201017238	3057 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1511	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5892 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 18.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____