

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3191**  
**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 20 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 20.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ООО "Компания Север-Юг" (S=269,3 м²).

Состав оборудования:

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4615	384 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201016975	17924 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201015838	16689 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34682	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34682	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186094	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186105	5,3 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201018046	2119 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1562	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5431 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 21.11.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_