

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3195
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 42 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 42.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

_____ соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: снп Кустов Д.А. (S=102,1 м²). ООО "Нордстом" (S=102,1 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4518	1479 Гкал	на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017624	44957 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017314	35397 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34616	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34616	49 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181371	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181389	5,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201017235	3175 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1529	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		6102 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 20.12.2019 г., по горячей воде до 20.12.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 