

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3196
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 44 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 44.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Миралиев М.М. (S=184,3 м², S=204,9 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4616	676 Гкал	на приборе 1 шт.	11.11.2016	11.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201016969	21649 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201015833	15184 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34617	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34617	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186065	5,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190702	5,3 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201018031	3186 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1590	55 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5892 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 21.11.2019 г., по горячей воде до 21.11.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 