

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "09" февраля 2017 г. 17 : 43

**АКТ № 168**  
**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 6/4 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, ул. Севастопольская 6/4.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**

соответствует (не соответствует)

*"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.*

Субабоненты:

Состав оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4094		на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
МФ Ø 32 В1	201015883	6298 м³	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181797	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		9888 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2532		на приборе 1 шт.	18.10.2017	18.10.2021
МФ Ø 32 В1	201002050	516 м³	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181600	6,4 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1296 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г .**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_