


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"21" ноября 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
2016г.  
31.11.2016

**АКТ № 2568.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды / потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 6/4 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 6/4.  
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением  
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2532		1 шт. на приборе.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 32 В1	201015883	1773 м³	1 шт. на приборе.	20.11.2015	20.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181797	6,4 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		103 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т.ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1561		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201002050	269 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181600	6,4 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		103 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 25.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_