

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"09" февраля 2018 г. 13 : 10

АКТ № 164

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 7Б (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 7Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7006		1 шт. на приборе.	17.10.2017	17.10.2021
МФ Ø 32 В1	201006804	3232 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170831	4,8 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2328 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись