

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "09" февраля 2018 г. 15 : 43

АКТ № 163

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Севастопольская 7Б (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская 7Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7006	561 Гкал	на приборе 1 шт.	17.10.2017	17.10.2021
МФ Ø 80 Т1	201013655	19540 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013729	18199 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	15267	68 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15267	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186556	5,3 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170828	4,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013171	2672 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009486	1853 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15208	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15208	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2328 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____