


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"05" декабря 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 3. 12. 2016 " 2016г.

АКТ № 2590.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 10 (под. 1-7).

(наименование потребителя и его абсентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 10.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: к.1) "МУП"КОС" (S=18 м²) к.2) ИП Гусейнов Ф.А. (S=93,4 м²). ИП Рымар (S=225,8 м²)

Нганасанская семья (S=114,3 м²). ООО "Медроект" (S=110,9 м²). Пустующие (S=110,9 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1516 | | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 50 В1 | 201017464 | 2637 м ³ | 1 шт. на приборе. | 27.03.2016 | 27.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181653 | 6,4 кгс/см ² | | 03.12.2015 | 03.12.2019 |
| часы работы | | 53 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

Подъезд № 5

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2130 | | на приборе 1 шт. | 18.01.2016 | 18.01.2020 |
| МФ Ø 32 В1 | 201017540 | 423 м ³ | 1 шт. на приборе. | 22.03.2016 | 22.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181817 | 6,4 кгс/см ² | | 30.11.2015 | 30.11.2019 |
| часы работы | | 53 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.) | | |

Подъезд № 6

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2130 | | на приборе 1 шт. | 18.01.2016 | 18.01.2020 |
| МФ Ø 32 В1 | 201017555 | 532 м ³ | 1 шт. на приборе. | 22.03.2016 | 22.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181824 | 6,4 кгс/см ² | | 30.11.2015 | 30.11.2019 |
| часы работы | | 53 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.) | | |

Подъезд № 7

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1682 | | на приборе 1 шт. | 28.05.2015 | 28.05.2019 |
| МФ Ø 32 В1 | 201017545 | 590 м³ | 1 шт. на приборе. | 22.03.2016 | 22.03.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181544 | 6,4 кгс/см² | | 30.11.2015 | 30.11.2019 |
| часы работы | | 53 ч | | | |
| Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | | | | |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года.

| | | |
|------------------|-------------|------------------|
| По холодной воде | допускается | до 28.05.2019 г. |
|------------------|-------------|------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

| | |
|------|---------|
| Дата | Подпись |
| Дата | Подпись |
| Дата | Подпись |
| Дата | Подпись |
| Дата | Подпись |