


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 1 марта 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2018г.

АКТ № 358

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 10А (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 10А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МБУ АО "СОЦ" (S=237,2 м²). ООО "УЛЮКТЭ" (S=233,6 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2130		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 32 В1	201013241	553 м ³	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181358	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1185 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2005		на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 32 В1	201013246	3085 м ³	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181617	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		11289 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2005		на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 32 В1	201015721	7663 м ³	на приборе 1 шт.	14.11.2015	14.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181635	6,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		11289 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____