


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"29" января 2018 г. 16:30

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
" " " " 2018г.  
07.02.2018

АКТ № 115  
допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 13 (под. 1-2).  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

| Тип прибора   | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки |            |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| ВКТ-9   | 1389            |                                     | 1 шт. на приборе.                | 31.10.2017   | 31.10.2021 |
| МФ Ø 40 В1  | 201006463       | 1070 м³                             | 1 шт. на приборе.                | 28.05.2015   | 28.05.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1  | 181740          | 6,3 кгс/см²                         |                                  | 30.11.2015   | 30.11.2019 |
| часы работы   |                 | 912 ч                               |                                  |              |            |
| Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |                 |                                     |                                  |              |            |

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

5.02.18  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись