

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "29" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
 2018г.

07.01.2018

АКТ № 114

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 13 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1389	303 Гкал	на приборе 1 шт.	31.10.2017	31.10.2021
МФ Ø 80 Т1	201013650	14189 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013361	13609 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	15261	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15261	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186571	6,0 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181751	5,0 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013555	604 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201013415	166 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15138	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15138	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		912 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

5.02.18

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись