

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"15" декабря 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И.В. Жданович  
2016г.  
23.12.2016

**АКТ № 2748.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 21 (под. 1-7).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 21.

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ИП Михотин (S=57,1 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2583		на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 40 В1	201014136	7305 м³	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171183	6,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		319 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1467		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201014131	2526 м³	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170983	6,4 кгс/см²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		319 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись