

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 27 марта 2018 г. 11 : 43

АКТ № 468

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 21 (под. 1-7).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Талнахская 21.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Михотин (S=57,1 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2583		на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 40 В1	201014136	38337 м³	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171183	6,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		15222 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1467		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201014131	21474 м³	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170983	6,4 кгс/см²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		12214 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись