


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "17" июля 2017г. 11:30ч

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 1476.**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя.

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 10 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 10.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО "Улюктэ" (S=896,3 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2115		на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 32 В1	201014238	10486 м³	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 В2	201007696	31521 м³	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181662	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181611	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		4477 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 25.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов  
 (должность, фамилия, номер телефона)




Представитель КОС  
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»  
  
 Цалко Ю.П.  
 « dd » 2017 г.

22.08.17  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
