

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
14 августа 2018 г. 11:25

АКТ № 1596

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 10 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: .

г. Норильск, ул. Бегичева 10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Улюктэ" (S=896,3 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2021		на приборе 1 шт.	17.04.2018	17.04.2022
МФ Ø 32 В1	201014238	834 м³	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 В2	201007696	0 м³	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181662	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181611	6,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		350 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Нордсервис"
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 18.05.2018
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС
Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____