


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "01" июня 2017г. 11:30ч

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 1138.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 21 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 21.

холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1304		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201014102	557 м³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181803	6,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		2935 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1461		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201014124	2718 м³	1 шт. на приборе.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181580	6,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		12414 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года.

<b>По холодной воде</b>	<b>допускается</b>	<b>до 28.05.2019 г.</b>
-------------------------	--------------------	-------------------------

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер Начальник отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

  
 Цалко Ю.С.  
 «16» 08 2017 г.

16.08.17  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_