

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "15" мая 2018 г. 12:10

### АКТ № 986

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Дудинская 3 (под. 1-7).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Дудинская 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9        | 3338            |                                     | на приборе 1 шт.  | 23.01.2018   | 23.01.2022 |
| МФ Ø 25 В1   | 201020245       | 776 м³                              | на приборе 1 шт.  | 24.08.2016   | 24.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186949          | 5,5 кгс/см²                         |   | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы  |                 | 1232 ч                              |   |              |            |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |            |

#### Подъезд № 2

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9        | 1336            |                                     | на приборе 1 шт.  | 22.12.2017   | 22.12.2021 |
| МФ Ø 25 В1   | 201020253       | 543 м³                              | на приборе 1 шт.  | 24.08.2016   | 24.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186977          | 5,5 кгс/см²                         |   | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы  |                 | 1020 ч                              |   |              |            |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |              |            |

#### Подъезд № 3

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9        | 1385            |                                     | на приборе 1 шт.  | 22.12.2017   | 22.12.2021 |
| МФ Ø 25 В1   | 201020351       | 90 м³                               | на приборе 1 шт.  | 24.08.2016   | 24.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186958          | 5,3 кгс/см²                         |   | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы  |                 | 264 ч                               |   |              |            |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |            |

#### Подъезд № 4

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9        | 1439            |                                     | на приборе 1 шт.  | 28.05.2015   | 28.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1   | 201020396       | 2181 м³                             | на приборе 1 шт.  | 25.08.2016   | 25.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186984          | 5,5 кгс/см²                         |   | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы  |                 | 4692 ч                              |   |              |            |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |            |

**Подъезд № 5**

| Тип прибора   | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки |            |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
|   |                 |                                     |                                  |              |            |
| ВКТ-9   | 1439            |                                     | на приборе 1 шт.                 | 28.05.2015   | 28.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1  | 201019960       | 1838 м³                             | на приборе 1 шт.                 | 25.08.2016   | 25.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1  | 186983          | 5,5 кгс/см²                         |                                  | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы   |                 | 4692 ч                              |                                  |              |            |
| Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |                 |                                     |                                  |              |            |

**Подъезд № 6**

| Тип прибора   | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки |            |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
|   |                 |                                     |                                  |              |            |
| ВКТ-9   | 3388            |                                     | на приборе 1 шт.                 | 21.07.2016   | 21.07.2020 |
| МФ Ø 25 В1  | 201020364       | 4751 м³                             | на приборе 1 шт.                 | 25.08.2016   | 25.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1  | 186935          | 5,5 кгс/см²                         |                                  | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы   |                 | 9160 ч                              |                                  |              |            |
| Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |                 |                                     |                                  |              |            |

**Подъезд № 7**

| Тип прибора   | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки |            |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
|   |                 |                                     |                                  |              |            |
| ВКТ-9   | 2108            |                                     | на приборе 1 шт.                 | 18.01.2016   | 18.01.2020 |
| МФ Ø 25 В1  | 201020399       | 548 м³                              | на приборе 1 шт.                 | 25.08.2016   | 25.08.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1  | 187007          | 5,5 кгс/см²                         |                                  | 11.04.2016   | 11.04.2020 |
| часы работы   |                 | 1450 ч                              |                                  |              |            |
| Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |                 |                                     |                                  |              |            |

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.**





**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев**  
 (должность, фамилия, номер телефона)

|      |   |
|------|---|
| Дата |  |
|      | Подпись   |
| Дата |  |
|      | Подпись   |
| Дата |  |
|      | Подпись   |
| Дата |  |
|      | Подпись   |