


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г. 11:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 08.11.2016 2016г.

АКТ № 2280.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Дудинская 13 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Дудинская 13.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МНОО "Семья" (S=206,7 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2557		1 шт. на приборе.	01.04.2016	01.04.2020
МФ Ø 25 В1	201020256	172 м ³	1 шт. на приборе.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186624	5,5 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		82 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2557		1 шт. на приборе.	01.04.2016	01.04.2020
МФ Ø 25 В1	201019940	109 м ³	1 шт. на приборе.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186676	5,5 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		82 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3328		1 шт. на приборе.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 25 В1	201017973	90 м ³	1 шт. на приборе.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186669	5,6 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		82 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 01.04.2020 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер участка наладки С.Л. Грицаенко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)




Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	