

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
"28" декабря 2017 г. 16:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
2017 г.

### АКТ № 3704

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

### ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Енисейская, 15 (п. 1-6)

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, 15 п. 1,2,3,4,5,6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Ростелеком", ООО "Т2 Мобайл"

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8114			25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019046	31 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49607	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

#### Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8114		1 шт. на приборе.	25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019003	32 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49569	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

#### Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8288		1 шт. на приборе.	24.11.2017.	24.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019048	16 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47656	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

## Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8295		1 шт. на приборе.	25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019057	68 м³	1 шт. на приборе.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47212	4,3 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

## Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8295			25.11.2017.	25.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019050	113 м³	1 шт. на приборе.	17.05.2016.	17.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	49151	4,3 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

## Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6678		1 шт. на приборе.	29.09.2017.	29.09.2021.
МФ Ø 25 В1	201018975	25 м³	1 шт. на приборе.	14.05.2016.	14.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	48704	4,3 кгс/см²		24.11.2016.	24.11.2020.
часы работы		192 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 14.05.2020 г.

**Представители:****Ответственный представитель потребителя**

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись