


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В.Жданович
2017 г.

АКТ № 3712.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Игарская 20 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Игарская 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1447		на приборе 1 шт.	18.05.2015	18.05.2019
МФ Ø 32 В1	201020194	327 м ³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185965	5,0 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		3400 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1447		на приборе 1 шт.	18.05.2015	18.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020395	1717 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1		5,0 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы	185966	9390 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1948		на приборе 1 шт.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201020448	2284 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185933	5,0 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		9390 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1696		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020244	2390 м³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185870	5,0 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		9390 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 18.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18 
Дата Подпись


Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

26.01.18 
Дата Подпись


Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата Подпись