

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 20 апреля 2018 г. 15:10

АКТ № 792

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Игарская 20 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Игарская 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1447		на приборе 1 шт.	18.05.2015	18.05.2019
МФ Ø 32 В1	201020194	4238 м ³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185965	6,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		13824 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1447		на приборе 1 шт.	18.05.2015	18.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020395	3602 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1		6,3 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы	185966	13824 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1977		на приборе 1 шт.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 25 В1	201020448	20 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185933	6,1 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		48 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3336		на приборе 1 шт.	06.02.2018	06.02.2022
МФ Ø 25 В1	201020244	9 м³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185870	6,4 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		24 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 18.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

04.05.18. Р
Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Сейтме
Дата _____ Подпись _____

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Г
Дата _____ Подпись _____