

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "14" ноября 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2017 г.
 05.12.2017

АКТ № 2927.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 28 (под. 1-2).

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 28.
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:
узел учёта соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5677		на приборе 1 шт.	20.03.2017	20.03.2021
МФ Ø 25 В1	201020352	1803 м³	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185877	5,5 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		2649 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5665		на приборе 1 шт.	20.03.2017	20.03.2021
МФ Ø 25 В1	201020369	1863 м³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185845	5,6 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		192 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 24.08.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка наладки С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

05.12.17. Р
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____