


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " " " 2016г.
 08.12.2016

АКТ № 2278.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 44 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 44.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2080		1 шт. на приборе.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201019502	72 м³	1 шт. на приборе.	09.07.2016	09.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186621	5,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		106 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2080		1 шт. на приборе.	12.01.2016	12.01.2020
МФ Ø 25 В1	201019512	179 м³	1 шт. на приборе.	09.07.2016	09.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186614	5,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		106 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2014		1 шт. на приборе.	15.12.2015	15.12.2019
МФ Ø 25 В1	201019477	71 м³	1 шт. на приборе.	12.07.2016	12.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186598	5,6 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		106 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 15.12.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер участка наладки С.Л. Грицаенко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

от наладки отказался

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись