


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 "13" октября 2017 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 "13" 10 2017 г.

АКТ № 2476.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 48 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 48.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "СеверныйБыт" (пом. 3-4, 37 S=131,8 м²)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1497		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018750	6196 м³	1 шт. на приборе.	11.05.2016	11.05.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186622	5,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		7485 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1344		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019723	4623 м³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186617	5,6 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		7682 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

23.11.17 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись