


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" ноября 2016г. 10:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "03" 11 2016 2016г.

АКТ № 2336.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 50 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Игарская 50.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2068		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019716	419 м ³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186592	5,5 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		348 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2068		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019729	618 м ³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186591	5,6 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		348 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1618		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019544	356 м ³	1 шт. на приборе.	12.07.2016	12.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186593	5,5 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		348 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1678		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019725	149 м ³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186595	5,6 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		348 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер участка наладки С.Л. Грицаенко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

от подписи отлагается
Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____