

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "3" апреля 2018 г.

**АКТ № 574**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Игарская 50 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)

по адресу:

**г. Норильск, ул. Игарская 50.**

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8107		1 шт. на приборе.	23.11.2017	23.11.2021
МФ Ø 25 В1	201019716	872 м³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186592	5,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		1548 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8107		1 шт. на приборе.	23.11.2017	23.11.2021
МФ Ø 25 В1	201019729	1348 м³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186591	5,6 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		1548 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1618		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019544	5369 м³	1 шт. на приборе.	12.07.2016	12.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186593	5,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		10476 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 4**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1678		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019725	3814 м³	1 шт. на приборе.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186595	5,6 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		9959 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

23.04.18. Р  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись  
Дата Подпись