


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"01" октября 2017 г. 10:00 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
" 01 " 2017 г.

АКТ № 2292.
допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Игарская 54 (под. 1-2).

по адресу: г. Норильск, ул. Игарская 54.
(наименование потребителя)
холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4566		на приборе 1 шт.	13.11.2016	13.11.2020
МФ Ø 25 В1	201019712	1450 м³	на приборе 1 шт.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186615	5,4 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		2622 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3290		на приборе 1 шт.	17.07.2016	17.07.2020
МФ Ø 25 В1	201019736	1781 м³	на приборе 1 шт.	23.07.2016	23.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186594	5,4 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		3034 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 17.07.2020 г.

Представители:






Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись
Дата  Подпись
Дата  Подпись
Дата  Подпись
Дата  Подпись